

<b>I. Allgemein</b>	
Sind Einrichtungen zum Wohnen und Schlafen nicht unter Kranauslegern, Hochspannungsleitungen oder auf kontaminierten Flächen errichtet?	
Ist die Zufahrt zu den Unterkünften auch für die Feuerwehr und sonstige Rettungsfahrzeuge auf entsprechend breiten, mit tragfähigem Belag versehenen Wegen möglich?	
Wurden die Abstände der Sozialräume zueinander mit der zuständigen Feuerwehr abgestimmt?	
Sind Feuerlöscher in ausreichender Zahl an gekennzeichneten Standorten vorhanden? Zusätzlich ist im Kochbereich eine Löschdecke bereitzuhalten.	
<b>II. Reinigung</b>	
Werden die Unterkünfte und dazugehörigen Einrichtungen täglich gereinigt und sind sie in hygienisch einwandfreiem Zustand?	
Erfolgt die Reinigung während der allgemeinen Arbeitszeit?	
Stehen in den Unterkünften und den Koch-, Wasch- und Gemeinschaftsräumen geschlossene und feuerfeste Abfallbehälter in ausreichender Größe zur Verfügung?	
Werden die Abfallbehälter täglich in einen Sammelbehälter (Mülltonne) entleert?	
<b>III. Erste Hilfe</b>	
Wird Erste-Hilfe-Material an einer zentralen Stelle gut sichtbar und gekennzeichnet vorgehalten?	
Sind Notrufnummern im Aushang bekanntgegeben und stehen Telefone zur Verfügung?	
<b>IV. Schlafräume</b>	
Sind die Schlafunterkünfte in höchstens zwei Etagen (z.B. zwei Container übereinander) angeordnet?	
Sind in einem Raum nicht mehr als vier Betten aufgestellt?	
Sind für jede Person mindestens 6 m <sup>2</sup> Wohnfläche im Schlafräum vorgesehen?	
Werden in den Schlafräumen keine Kochstellen betrieben?	
Sind die Schlafräume so beleuchtet, dass Lesen oder Schreiben am Tisch möglich ist?	
Kann die Nachtleuchte von den oberen Etagenbetten aus ein- und ausgeschaltet werden?	
Sind nur fest installierte Heizeinrichtungen vorhanden?	

<b>V. Koch- und Spülraum</b>	
Ist ein besonderer Raum zum Kochen und Spülen vorhanden?	
Sind die Wände ab dem Fußboden mindestens zwei Meter hoch abwaschbar?	
Ist der Fußboden ohne Fugen und rutschhemmend verlegt?	
Sind ausreichend Kochstellen vorhanden (mindestens eine Kochstelle für zwei Personen)?	
Sind für Kochgeschirr und Essen abschließbare Schränke vorhanden?	
<b>VI. Freizeiträume</b>	
Sind ein oder mehrere Freizeiträume mit Tischen und Stühlen in ausreichender Zahl vorhanden?	
<b>VII. Waschräume</b>	
Stehen für je fünf Arbeitnehmer eine Waschstelle und für jeweils höchstens 15 Personen eine Dusche mit fließend kaltem und warmem Wasser zur Verfügung?	
Ist die Trennung der Geschlechter in den Waschräumen möglich?	
Sind Papierhandtücher bzw. Gebläsetrockner zum Trocknen der Hände vorhanden?	
Ist die Warmwassertemperatur durch einen Temperaturbegrenzer auf 45°C begrenzt?	
Sind Kunststoffroste verlegt (Hygiene)?	
<b>VIII. Wasch- und Trockenräume für Kleidung</b>	
Ist ein Raum zum Waschen der Kleidung vorhanden?	
Ist ein separater Raum zum Trocknen der Kleidung vorhanden, der beheizt und belüftet werden kann?	

**Quelle:** [Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau \(SVLFG\)](#)